



**BUREAU VERITAS**  
Certification



# Certificado de Conformidade

## BR36923003

FORNECEDOR SOLICITANTE

**LT VAIRES INDÚSTRIA DE CONEXÕES ELÉTRICAS LTDA.**

CNPJ: 04.549.857/0001-16

RODOVIA RSC, 453, KM 3, 2280 – BAIRRO VILA BRANDS – CEP: 95800-000 – VENÂNCIO AIRES/RS - BRASIL

FABRICANTE

**LT VAIRES INDÚSTRIA DE CONEXÕES ELÉTRICAS LTDA.**

CNPJ: 04.549.857/0001-16

RODOVIA RSC, 453, KM 3, 2280 – BAIRRO VILA BRANDS – CEP: 95800-000 – VENÂNCIO AIRES/RS - BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

### Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º 90 de 09/03/2022, ABNT NBR 60884-1:2010 e  
NBR 14136:2012 versão corrigida 5:2021

### Escopo de fornecimento

PLUGUES PARA USO DOMÉSTICO E ANÁLOGO

Plugue não desmontável 2P+T, com contato terra, pinos não maciços ou pinos maciços com luvas isolantes, saída do cabo 90° ou 180°, padrão NBR 14136  
Corrente e tensão nominal: 20A/250V~

Data de início da certificação: **29 DE OUTUBRO DE 2021.**

Data da validade da certificação: **28 DE OUTUBRO DE 2027.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: SF.2669425 e SF.4810240

Certificado desde: **09 DE SETEMBRO DE 2009.**

**Bruno Bomtorim Moreira**

Gerente Técnico de Certificação de Produtos

Bureau Veritas Certification

Rua Piaui, 435, Santa Paula

Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil

Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU  
VERITAS**  
2303011747002

Certificação  
de Produtos



OCP 0018



**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR36923003

#### Lista de Produtos

Marca(s)	Modelo(s) (Designação comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
LTVaires	Plugue não desmontável 2P+T	<p>Plugue não desmontável 2P+T, com contato terra, pinos não maciços ou pinos maciços com luvas isolantes, saída do cabo 90° ou 180°, padrão NBR 14136, Corrente e tensão nominal: 20A/250V~, Cor: Preto ou branco, conexões crimpadas, munido dos seguintes cabos:</p> <p>Correntes até 16A:            Cabo Flexível PP Circular, 300/500V, NBR 14897 seção 1,5 mm<sup>2</sup>            Cabo Flexível PP Circular, 300/500V, NBR NM 247-5 e IEC 60227-5 seção 1,5 mm<sup>2</sup>            Cabo Flexível Circular EPR, 300/500V, 287 NM 57-C5 90°C seção 1,5 mm<sup>2</sup>            Cabo Flexível Circular EPR, 300/500V, NBR 14898 seção 1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Correntes até 20A:            Cabo Flexível PP Circular, 300/500V, NBR NM 247-5 e IEC 60227-5 seção 2,5 mm<sup>2</sup>            Cabo Flexível Circular EPR, 300/500V, 287 NM 57-C5 90°C seção 2,5 mm<sup>2</sup>            Cabo Flexível PP Circular, 300/500V, NBR 14897 seção 2,5 mm<sup>2</sup></p>	Não Aplicável

#### Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 05/07/2021

Relatórios de Ensaio: DPC 105/2020 de 27/04/2020, DPC 106a/2020 de 30/04/2020, DPC 310/2020 de 23/09/2020, DPC 311/2020 de 23/09/2020, DPC381/2020 de 17/11/2020, DPC116/2021 de 30/03/2021, DPC117/2021 de 30/03/2021, DPC313/2021 de 01/09/2021 e DPC314/2021 de 01/09/2021 e DPC346/2021 de 20/10/2021, emitidos pelo Labelo – CRL-0075.

#### Histórico

Data de Emissão	Descrição
21/10/2021	Recertificação do certificado BR32508002
01/03/2023	Adequação à Portaria Inmetro nº 90 de 2022



**BUREAU VERITAS**  
2303011747002

Bureau Veritas Certification  
Rua Piauí, 435, Santa Paula

Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

Certificação de Produtos



OCP 0018



**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR36923003

#### Anexos ao Certificado

##### Descrição do Plugue:

- ✓ Grau de Proteção: IPX0 (comum);
- ✓ Existência Terra: com contato terra;
- ✓ Tipo de Ligação: não desmontável;
- ✓ Tipo de Bornes: conexões crimpadas;
- ✓ Classificação: classe I;
- ✓ Ângulo de saída: 90° ou 180°;
- ✓ Tipos de pinos: não maciços ou maciços com luvas isolantes;



**BUREAU  
VERITAS**  
2303011747002

Bureau Veritas Certification  
Rua Piauí, 435, Santa Paula  
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

Certificação  
de Produtos



OCP 0018